

Imposta di Bollo
assolta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

159_50870_21707

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 16/06/2004 con Codice di Omologazione: PV081D10D100027, progr. 21707, con ultima validità fino al 16/06/2024, relativo al prodotto con denominazione commerciale: "NATURA FR" con impiego: "SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 36909 del 08/10/2014 con validità rinnovata fino al 16/06/2019;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 42809 del 06/02/2019 con validità rinnovata fino al 16/06/2024;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 50870, assunta a protocollo DCPREV n. 8044 del 16/05/2024, presentata dalla ditta TENDITALIA S.p.A. sita in Via E. Morosini, 24, 27029 - VIGEVANO (PV);

SI RINNOVA

L'Atto di omologazione con Codice: PV081D10D100027, con validità fino al 16/06/2029, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mannino)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE

(Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OMOLOGAZIONI

(Ing. Marcello SERPIERI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 159



50870

21707

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Roma, data del protocollo

a: TENDITALIA S.p.A.
Via E. Morosini, 24
27029 VIGEVANO (PV)
(159) tenditalia@postacertificata.com

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione, assunta a protocollo DCPREV n.8044 del 16/05/2024, del prodotto denominato: "NATURA FR".

Trasmissione del rinnovo

Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato¹ il rinnovo dell'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi di quanto previsto dai dd.mm. 26/06/84 e 03/09/2001.

L'atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull'atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del d.M. 26/06/84, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

Si ricorda infine che, in caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE

(Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OMOLOGAZIONI

(Ing. Marcello SERPIERI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 159

¹L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.

In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente.

In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.